

PN 461/2019 dostawa klimatyzatorów

Poznań 27 maja 2019 r.

### Zawiadomienie

**Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 461/19 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń wskazanych w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”).**

W związku ogłoszonym przetargiem dotyczącym dostawy i montażu klimatyzatorów Wykonawca zadał pytania o następującej treści:

**Pytanie 1** - proszę o informację ile kpl DUO przewidziano w budynku B (część 5). W specyfikacji podano 2 kpl, w formularzu ofertowym 1 kpl, w załączniku nr 1 do oferty – 2 kpl.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający, celem ujednoczenia zapisów zawartych w treści SIWZ i w formularzu oferty poprawia w formularzu ofertowym następujące zapisy:

zamiast zapisów w formularzu ofertowym o brzmieniu:

Lp.	nazwa	ilość	wartość netto [PLN]	wartość brutto [PLN]
1	DUO klimatyzator 2x2,5/2x3,0 – 5,0/6,0KW (ścienny)	1 kpl.		


Wprowadza się zapisy w formularzu ofertowym o brzmieniu:

Lp.	nazwa	ilość	wartość netto [PLN]	wartość brutto [PLN]
1	DUO klimatyzator 2x2,5/2x3,0 – 5,0/6,0KW (ścienny)	2 kpl.		

**Pytanie 2** - proszę o informację jak należy rozumieć system DUO, bowiem zapis 2x2,5/2x3,0-5,0/6,0kW jest niejednoznaczny. Czy chodzi o: 2 jednostki wewnętrzne oraz 1 jednostkę zewnętrzną? (1 jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2kW i grzewczej 2,5 kW, plus 1 jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2kW i grzewczej 3 kW oraz 1 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 5,0 kW i grzewczej 6,0 kW) Analogicznie pytanie dotyczy opisanego przez Państwa klimatyzatora TRIO? (3 jednostki wewnętrzne i 1 jednostka zewnętrzna?)

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że zapis 2x2,5/2x3,0-5,0/6,0kW należy traktować następująco: 2 jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej 2,5kW każda i 3,0 kW mocy grzewczej każda, oraz 1 jednostka zewnętrzna o mocy odpowiednio 5,0 kW i 6,0 KW. Analogicznie w przypadku klimatyzatora TRIO: 2 jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej/grzewczej 2,5/3,0 kW każda, 1 jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej/grzewczej 3,5/4,0 kW oraz 1 jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej/grzewczej 8,0/9,0 kW.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ogólnego-Administracyjnych  
  
mgr Małgorzata Radwańska-Borucka