

PN 468/2019 dostawa klimatyzatorów II

Poznań 24 lipca 2019 r.

Zawiadomienie


Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 468/19 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń wskazanych w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”).

W związku ogłoszonym przetargiem dotyczącym dostawy i montażu klimatyzatorów Wykonawca zadał pytania o następującej treści:

Pytanie 1 - dotyczące części I - Willa B-10. W zestawieniu urządzeń znajdują się klimatyzatory (poz. 1. i 2.) oraz agregat (poz. 3.). Czy określenie "klimatyzator" dotyczy w tym przypadku kompletnego urządzenia typu split, to jest jednostka wewnętrzna (parownik) i jednostka zewnętrzna (skraplacz/agregat) czy raczej należy to rozpatrywać jako zestawienie elementów jednego systemu: pięć jednostek wewnętrznych zasilanych z jednego agregatu.

Odpowiedź 1:

Cz.1 Willa B10, poz. 1,2,3 odnoszą się do 1 systemu składającego się z: 5 jednostek wewnętrznych kasetonowych zasilanych z 1 agregatu zewnętrznego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka