

Poznań, 15 maj 2020 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 492/20 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiającego, znajdujących się w budynkach położonych w Poznaniu, przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania następującej treści:

PYTANIE 1:

Kolumna "Urządzenia objęte serwisem" - w niektórych pozycjach wymienione są nazwy własne klimatyzatorów z podaniem konkretnego modelu urządzenia, w innych, a jest ich znaczna część, tylko określenie ogólne na przykład "X ścienny", "X przysufitowy", z czego nie wynika, czy jest to część urządzenia typu split, multisplit czy VRF. Przy kalkulacji kosztów serwisu ma to znaczenie, dlatego proszę o podanie bliższej informacji.

ODPOWIEDŹ 1:

W pozycjach Tabel I i II, gdzie mowa jest o klimatyzatorach ściennych lub sufitowych oraz brak jest innych adnotacji, należy uznać za urządzenia typu split.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych


mgr Małgorzata Radwańska-Borucka