

PN 510/2020 willa roboty budowlane etap II (2)

Poznań, 14 grudnia 2020 r.

## Zawiadomienie

**Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 510/2020 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.** Przedmiotem zamówienia etapu II inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk” jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych dla obiektu położonego przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk”

Wykonawcy zadali pytania następującej treści:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy w ramach obecnego pozwolenia na budowę można rozebrać stropy wewnątrz budynku, czy uzgodnienie rozbiórki stropów jest w zakresie Wykonawcy. W pozwoleniu jest mowa jedynie o wzmocnieniu stropów bez ich rozbiórki.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający posiada zgodę MKZ w Poznaniu na wymianę stropów.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o informację czy w zakresie postępowania jest dostarczenie dygestoriów, jeśli tak prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości dygestoriów w poszczególnych pomieszczeniach.

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy w budynku ma być system kontroli ciśnienia, jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawienia pomieszczeń w których należy uwzględnić system kontroli ciśnienia.

### **Odpowiedź 3:**

Specjalne wymagania odnośnie instalacji w poszczególnych pomieszczeniach zawiera załącznik nr. 1 do PFU

### **Pytanie 4:**

Prosimy o informację czy strop nad piwnicą można przyjąć jako wzmocniany wraz z wykonaniem obliczeń obciążeniowych, mając na uwadze fakt, że jest on w dobrym stanie i ma większą grubość od stropów na pozostałych kondygnacjach.

### **Odpowiedź 4:**

W zamiarze Zamawiającego jest wymiana wszystkich stropów.

### **Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie postępowania jest wykonanie platformy towarowej z balustradami zabezpieczającymi.

### **Odpowiedź 5:**

NIE.

### **Pytanie 6:**

Prosimy o wskazanie mocy serwerowni w pomieszczeniu -1.20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż urządzeń na bocznej elewacji?

### **Odpowiedź 6:**

Moc serwerowni należy uzgodnić na etapie PB, PW i projektu technologii laboratoriów. Zamawiający nie wyraża zgody na montaż urządzeń na bocznej elewacji.




PN 510/2020 willa roboty budowlane etap II (2)

**Pytanie 7:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie wyposażenia. Projekt budowlany mówi o wyłączeniu dostawy wyposażenia poza zakres postępowania przetargowego. Załącznik nr 1 PFU mówi o wyposażeniu w sprzęt specjalny.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający informuje, że wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ogólno-Administracyjnych  
  
mgr Małgorzata Radwańska-Borycka